

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**NR 161017/01**

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu budowlanego:  
**ARGOS UNK i ARGOS UOK.**  
System transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.
2. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:  
Bezpieczeństwo pożarowe obiektów.
3. Producent:  
MIKRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Grochowa 17/19, 53 - 423 Wrocław, POLSKA.  
tel.: + 48 71 3384941, fax: + 48 71 3384942, e-mail: [info@mikron.pl](mailto:info@mikron.pl)
4. System oceny i weryfikacji stałości użytkowych:
  - a. umowa nr 46/DC/2012 z 18.06.2012 r. o nadzorowanie certyfikatu nr 1438/CPD/0271, wydanego przez CNBOP-PIB.
  - b. umowa nr 13/DC/2015 z 23.03.2015 r. o nadzorowanie certyfikatu nr 1438-CPR-0409, wydanego przez CNBOP-PIB.
5. Europejska norma zharmonizowana:  
EN 54-21:2006. Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment.
6. Jednostka notyfikowana:  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego  
Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Nadwiślańska 213  
05-420 Józefów
7. Właściwości użytkowe przedmiotu deklaracji spełniają wymagania wyszczególnionych rozdziałów normy EN 54-21:2006
  - działanie transmisji rozdz. 4, 5
  - niezawodność eksploatacyjna rozdz. 4, 5, 7, 8, 9
  - odporność na działanie ciepła rozdz. 10.4
  - odporność na wibracje rozdz. 10.6, 10.7, 10.11
  - stabilność elektryczna rozdz. 10.8, 10.9
  - odporność na wilgoć rozdz. 10.5, 10.10

Wrocław, .....17 października 2016 r. ....  
data

PREZES ZARZĄDU

*[Podpis]*  
mgr inż. Włodzimierz Szymborski  
funkcja i podpis

**MIKRON**