

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 150122/01

- Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stacja Odbiorcza Alarmów Pożarowych (SOAP)
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
ARGOS UOK/4K
- Zamierzone zastosowanie wyrobu:
wyposażenie Centrów Odbioru Alarmów Pożarowych (COAP) w Komendach PSP oraz Centrów Monitorowania Operatorów Systemu (CMOS)
- Producent:
MIKRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Skwierzyńska 29B, 53 - 521 Wrocław, POLSKA.
tel.: + 48 71 3384941, fax: + 48 71 3384942, e-mail: info@mikron.pl
- Upoważniony przedstawiciel:
nie ustanowiono
- Krajowy system oceny i weryfikacji stałości użytkowych:
System 1
- Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej: CNBOP-PIB-KOT-2022/0318-1001 wyd. 1
Nazwa i certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej:
CNBOP-PIB certyfikat PCA nr AC 063
- Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:

Wymagania zgodnie PN-EN 50136-1-1								
Typ łącza transmisji alarmów	tor transmisji		czas transmisji klasyfikacja D ^{c)}	czas transmisji wartości maksymalna M ^{c)}	czas monitorowania T ^{c)}	dostępność klasyfikacja A ^{b)}	zabezpieczenie przed podstawieniem klasyfikacja S	bezpieczeństwo informacji klasyfikacja I
Typ1 ^{b)}	Specjalizowane tory transmisji	łącze radiowe (WCR)	D4=10s	M4=20s	T5=90s ^{d)}	A4 ^{a)}	S1	IO
Typ2 ^{b),e)}	Systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną	łącze stałe (MCL)	D4=10s	M4=20s	T5=90s	A4 ^{a)}	S1	IO
		łącze komutowane (TFN)	D2=60s	M3=60s	T2=25h całe łącze	A4 ^{a)}	S1	IO

a) Ogólna dostępność systemu obejmująca wszystkie tory transmisji.
b) Dostępność wymagana przy uwzględnieniu redundancji torów transmisji.
c) Każdy z parametrów - D, M oraz T powinien być osiągnięty przynajmniej w jednym torze transmisji łącza typu 1 lub typu 2.
d) Dla systemów radiowych może być stosowany czas raportowania T3.
e) W przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) mogą być stosowane parametry D2 i M2.

9. Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z deklarowanymi powyżej w p. 8.

Niniejszą krajową deklarację właściwości użytkowych wydano zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.

Wrocław, 25.01.2022
data

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Wencius
funkcja i podpis